



Messe  
Düsseldorf

Merckblatt

## Feuerlöscher – Brandklassen

### Verhütung von Bränden auf dem Messegelände

In der Entstehungsphase können die meisten Brände erfolgreich mit Feuerlöschern bekämpft werden. Auf den Ständen muss während des Auf- und Abbaus und während der Laufzeit der Veranstaltung ein geeigneter Feuerlöscher vorhanden sein.

Sie haben die Möglichkeit, unter diversen Handelsgrößen und -Typen zu bestellen.

**Ein Leih-Feuerlöscher gewährt Ihnen optimalen Brandschutz, da diese immer geprüft und gewartet sind. Barinkasso am Stand.**

### Typ I Pulverlöscher 10 LE Brandklassen A/B/C



**A** Brände fester Stoffe



**B** Brände von flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen



**C** Brände von Gasen



### Typ II Kohlendioxid CO<sub>2</sub> Feuerlöscher im Bereich elektronischer Anlagen



#### Schadenverhütung auf Ihrem Messestand

**Gefahr!** Bei elektronischen Anlagen können selbst Schmorbrände, z.B. durch Brandrauch, große Schäden, manchmal sogar den Totalschaden verursachen. Bei Löschmaßnahmen können ungeeignete Löschmittel erhebliche Schäden an den Anlagen hervorrufen. Zusätzlich zum hohen Sachschaden kann der Ausfall der elektronischen Anlage für das Unternehmen eine bedrohliche Betriebsunterbrechung zur Folge haben. Zum Lieferumfang gehört die Sicherheitskennzeichnung.



Das Kennzeichen muss sichtbar angebracht werden.



Schützen Sie Ihre Ausstellungs- und Sachwerte auf dem Stand mit einer entsprechenden Ausrüstung während der Messelaufzeit.

Auf den Ständen muss während des Auf- und Abbaus und während der Laufzeit der Veranstaltung ein geeigneter Feuerlöscher mit mindestens 10 Löscheinheiten (LE) vorgehalten werden. Im Stand ist auf den Standort des Löschers mit Piktogrammen entsprechend den Technischen Regeln für Arbeitsstätten, ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“ und DIN EN ISO 7010, hinzuweisen.

Ab einer bestimmten Standfläche können mehrere Feuerlöscher verlangt werden. Bei zweigeschossigen Ständen ist im Obergeschoss an jedem Treppenabgang ein Feuerlöscher vorzuhalten. Bitte beachten Sie den Punkt 4.4.1.13 Feuerlöscher unserer technischen Richtlinien.

**Barinkasso am Stand!**